


Коми Республикаса йӱдӱс велӱдан министерство
«Сыктывкарса сервис да связь колледж»
уджикасӱ велӱдан канму учреждение

Министерство образования Республики Коми
государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
(ГПОУ «СКСиС»)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ «СКСиС»


Л.И.Рябова
1 августа 2014

ИНСТРУКЦИЯ № 5 ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕТАХ

I. Общие положения

1.1. В рекреациях должны находиться: огнетушитель, асбестовая (или суконная) кошма, ящик с сухим песком, совки; каждый должен знать место нахождения средств пожаротушения.

1.2. В помещениях кабинета запрещается:

- курить;
- проводить работы при неисправной вентиляции;
- загромождать и захламлять проходы к средствам пожаротушения и электросборкам;
- мыть полы и столы бензином, керосином, растворителями и ацетоном;
- сушить какие-либо предметы на отопительных приборах;
- убирать случайно пролитые огнеопасные жидкости при зажженных горелках и включенных электронагревательных приборах;
- оставлять на рабочем месте промасленные или пропитанные растворителями тряпки, вату, бумагу;
- уходить с рабочего места и оставлять зажженные горелки и другие нагревательные приборы без присмотра;
- хранить в кабинетах (без специальных средств профилактики) запасы пожаро-огнеопасных веществ;
- нахождение посторонних лиц, не связанных с работой кабинета.

1.3. По окончании работ и занятий лаборанты, обучающиеся, находящиеся в кабинете, обязаны выключить воду, электроприборы, применявшиеся при выполнении занятий.

1.4. По окончании рабочего дня проверить и привести в порядок свое рабочее место, а уходящий последним — выключить свет, перекрыть воду, а также проверить, все ли горючие жидкости и материалы помещены на отведенные места.

1.5. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны храниться в кабинете в стеклянных сосудах (банках) притертыми, если можно, каучуковыми пробками. Сосуды помещают в специальный металлический ящик с крышкой, дно которого выложено асбестом. Общий запас одновременно хранящихся в каждом рабочем помещении кабинета огнеопасных жидкостей не должен превышать суточную потребность, быть не более 2-3 литров.

1.6. Доставка легковоспламеняющихся жидкостей со склада в кабинет должна производиться в закрытой посуде, помещенной в футляр (обрешетку), двумя лицами.

1.7. Все работы с легковоспламеняющимися веществами и горючими жидкостями (не связанные с их нагреванием) должны производиться в вытяжном шкафу при работающей вентиляции и при выключенных электроприборах и газовых горелках.

1.8. Перед началом работы необходимо убрать из вытяжного шкафа все предметы и горючие материалы не связанные с данной работой.


1.9. Нагревание и разгонка горючих жидкостей производится в круглодонных колбах на закрытых электроплитах, колб обогревательных или песочных, масляных и водяных банях.

1.10. При нагревании колб над плиткой, дно и стенки колбы не должны касаться нагревательного прибора. При разгонке жидкостей, имеющих температуру кипения выше 150 градусов, должны применяться прочные колбы из термостойкого стекла. Для разгонки жидкостей с температурой кипения до 150 градусов применять водяную баню.


1.11. Сосуды, в которых проводится работа с горючими жидкостями, после окончания опытов должны немедленно промываться с помощью растворителей.

1.12. Запрещается выливать горючие жидкости в канализацию. Они собираются в специальную тару.

СОГЛАСОВАНО
Зам.директора по АХР

 П.Г. Смолин
1 10 2014 г.

Специалист по охране труда

 Е.В.Тихонова
01 октября 2014 г.